

## Tarif - Steuerzeiten Otelfingen

Code	Beleuchtung	Decabit		EIN	AUS	EIN	AUS
GN	StrassenBel./ U-führ.	100	00	Abend-Dämmer.			Morgendäm.
HN1	Strassenbeleuchtung	100	01	Abend-Dämmer.	bis 01:00	ab 05:00	Morgendäm.
HN2	Strassenbeleuchtung	100	02	Abend-Dämmer.	bis 01:00	ab 05:00	Morgendäm.
HN3	Strassenbeleuchtung	100	04	Abend-Dämmer.	bis 23:00	ab 05:00	Morgendäm.
	Terrarium	100	05	08:00 bis 20:00	20:00 bis 08:00		
	Weihnachtsbeleucht.	100	10	17:00 bis 23:00	00:00 bis 17:00		

Code	Tarife	Decabit		Hochtarif HT	Niedertarif NT	Samstag NT	Sonntag NT
HS	Tarif Gewerbe Spez.	104	20	07:00 bis 20:00	20:00 bis 07:00	ab 13:00	ganzer Tag
NS	Tarif Gewerbe Gross	103	15	07:00 bis 20:00	20:00 bis 07:00	ab 13:00	ganzer Tag
GG	Tarif Gewerbe mittel	105	26	07:00 bis 20:00	20:00 bis 07:00	ab 13:00	ganzer Tag
<b>GH</b>	<b>Tarif Haushalt</b>	<b>105</b>	<b>25</b>	<b>07:00 bis 20:00</b>	<b>20:00 bis 07:00</b>	<b>ab 13:00</b>	<b>ganzer Tag</b>
GA	Tarif Allgemein	105	29	07:00 bis 20:00	20:00 bis 07:00	ab 13:00	ganzer Tag
WP	Tarif Wärmepumpen	105	28	07:00 bis 20:00	20:00 bis 07:00	ab 13:00	ganzer Tag
-	Leistungsbegrenzung	104	22	02:00 24h			
-	Rückstellung Zähler	104	24	01:01	1x pro Monat	30./31.	
<del>GL</del>	<del>Landwirtschaft</del>	<del>105</del>	<del>27</del>	<del>08:00 bis 20:00</del>	<del>20:00 bis 08:00</del>	<del>ab 13:00</del>	<del>ganzer Tag</del>

Gr.	Boiler	Decabit		EIN	EIN	AUS	AUS	EIN Stunden	
	Grossboiler	106	30	00 - 07 +	16 - 20	07 - 16 +	20 - 00	11h	2 Blöcke
1	Boiler	106	31	22:00 bis	06:00	06:00 bis	22:00	08h	
1	Boiler	106	33	00:00 bis	06:00	06:00 bis	00:00	06h	
1	Boiler	106	35	01:00 bis	05:00	05:00 bis	01:00	04h	
2	Boiler	106	36	02:00 bis	06:00	06:00 bis	02:00	04h	
2	Boiler	106	37	23:00 bis	05:00	05:00 bis	23:00	06h	
3	Boiler	106	34	00:00 bis	04:00	04:00 bis	00:00	04h	
	Tagesboiler	106	32	13:00 bis	10:00	10:00 bis	13:00	21h	
	Tagesboiler	106	39	00 - 05 +	07 - 09	05 - 07 +	09 - 12	13h	4 Blöcke
				12 - 16 +	18 - 22	16 - 18 +	22 - 00		
4h	Boiler mit Sa./So.	106	38	01:00 bis	05:00	05:00 bis	01:00	Ein 13 - 17	an Sa.&So.

Gr.	Heizungen	Decabit		EIN	EIN	AUS	AUS	EIN Stunden	
	El. Speicher	108	40	22 - 07 +	13 - 16	07 - 13 +	16 - 22	12h	2 Blöcke
	El. Blockspeicher	108	41	22:00 bis	07:00	07:00 bis	22:00	9h	
	El. Heizungen	108	42	22:00 bis	07:00	07:00 bis	22:00	9h	
	El. Heizungen spez.	108	43	11:00 bis	09:00	09:00 bis	11:00	22h	

Gr.	Wärmepumpen	Decabit		EIN	EIN	AUS	AUS	EIN Stunden	
1	Wärmepumpe	109	45	11:30 bis	09:30	09:30 bis	11:30	22h	
2	Wärmepumpe	109	46	11:45 bis	09:45	09:45 bis	11:45	22h	
3	Wärmepumpe	109	47	12:00 bis	10:00	10:00 bis	12:00	22h	
	WP Notheizung	109	49	13:00 bis	09:00	09:00 bis	13:00	20h	
	Waschmaschinen	110	50	00:00 bis	00:00	- bis -		24h	
RO	Zeitsynchronisierung		90	03:00 bis	03:05	- bis -			